

**旧坂出市白峰パークセンター民間活用事業者募集に係る
公募型プロポーザルについての質問に対する回答**

(令和5年1月25日回答)

番号	質問項目	内容	回答
1	白峰パークセンター完成図書について	建物の利活用計画および事業計画策定のため、既存施設の建築概要・配管設備・構造等が知りたいので、施設の完成図書（意匠図・設備図・構造図）データをいただくことは可能でしょうか。	完成図書については、データで保管がされておらず、データで提供することは出来ません。しかし、産業観光課窓口にて完成図書一式を閲覧可能としますので、お手数をおかけしますが窓口まで足をお運びください。
2	敷地境界内の活用について	本敷地は県道および坂出市所有の山林に接していますが、境界内であれば敷地境界線まで活用可能ということで問題ないでしょうか。使えない部分があるのかご教示ください。	境界内で活用ができない可能性がある部分は現在看板を設置している部分のみとなります。しかし、自然公園法の制限により敷地内に新たな建築物等の建設は出来ません。また、その他工作物の設置については環境省にお問い合わせください。
3	既存浄化槽について	既存浄化槽の資料（図面・法定検査記録）を資料としていただくことは可能でしょうか。また、現在の管理委託業者名・連絡先を教えてください。	図面については、産業観光課で閲覧ができます完成図書にてご確認ください。 法定検査記録および管理委託業者名等については添付追加資料をご確認ください。なお、検査記録票の写しの交付が必要でしたら本市の情報公開請求手続きにてお願いいたします。
4	プロパンガス供給業者について	現在のプロパンガスの供給事業者名・連絡先を教えてください。	業者名：大信総業有限会社 連絡先：0877-47-0990
5	下請業者、取引業者について	今後候補者として選定された場合、改修工事での下請け業者、施設運営時の取引業者については、特に指定はないものとして考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。特に指定はございません。

浄化槽法第 1 1 条 法定検査結果報告書項目

施設概要	浄化槽番号	X01854
	設置場所	坂出市高屋町2042
	施設名	白峰パークセンター
	管轄機関	中讃保健福祉事務所
	設置届出日	平成1年2月3日
	使用開始日	平成1年3月15日
	建築用途	娯楽施設
	浄化槽の種類	みなし（単独）浄化槽
	放流先	排水路
	処理方式	新一単一分離接
	メーカー	ベスト工業株式会社
	処理目標水質	BOD 90mg/L 以下
	型式	SA
処理対象人員	50人	

水質検査	pH（水素イオン濃度）	7.4
	DO（溶存酸素量）	10.0mg/L
	透視度	30.0度（cm）
	残留塩素濃度	0.1mg/L
	BOD（生物化学的酸素要求量）	0.8mg/L
	塩化物イオン濃度	***mg/L
	汚泥沈殿率	***%

保守点検業者	株式会社エコサポート
電話番号	0877-56-3121

外観検査	適正
------	----

所見及び留意事項	浄化槽の運転管理状況、放流水質いずれにおいても適正な状態です。引き続き適正な管理に努めてください。
----------	---