

分類	部門	室名	電気設備																								空調設備		衛生設備											
			照明			コン セント	電話		情報						時計	映像 音響	呼出		インターホン						TV	放送	入退出 管理	機械 警備 配管	防犯 カメラ	舞台 映像	舞台 音響	換気	空調	給排水	給湯	ガス	ウォーター クーラー	手洗い 流し	地流し	
			設計照度	器具	備考		外線	内線	校務系統		教育系統 (giga)		インターネット系統				教室棟系統	仲よし教室 系統	教室棟系統	屋内運動場 系統	配膳系統	ELV系統	仲よし教室 系統																	
			(lx)	形状					有線	無線	有線	無線	有線	無線																										
教室・ 管理	普通 教室・ 特別 支援 教室	普通教室	500	提案による	初期照度補正 昼光センサ	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		特別支援教室	500	提案による	初期照度補正 昼光センサ	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		少人数教室	500	提案による	初期照度補正 昼光センサ	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		通級指導教室	500	提案による	初期照度補正 昼光センサ	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		児童・生徒更衣室	300	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		教材コーナー	100	ダウン ライト	(一部)人感センサ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別 教室	理科室	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	○ (中学)	-	○	-	-	-	
		音楽室	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		楽器庫	100	提案による	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		図工室※生活科室兼ねる	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		美術室	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		技術室	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		家庭科室（調理室）	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	
		家庭科室（被服室）	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		図書室	500	提案による	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラーニング・commons	500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		司書室、PC含む	500	提案による	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的 機能	多目的ホール	500	提案による	初期照度補正 調光 (0～100%) リモコンSW	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○ (配管)(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		児童・生徒会室	500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理	校長室	500	埋込器具 (バネ付)	初期照度補正	○	○ (発信)	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	
		応接室	500	埋込器具 (バネ付)	初期照度補正	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		職員室	500	下面開放型	初期照度補正 昼光センサ	○	○ (発信)	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○ 表示器	○ 副表示器	○ 親機	-	-	○ 親機	-	○	○	-	○ (主装置) (モニター)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-
		事務室（受付）	500	下面開放型	初期照度補正 昼光センサ	○	○ (発信)	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○ 副表示器	○ 副表示器	○ 副親機	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-
		書庫	200	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		放送室	500	下面開放型	調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		印刷室	200	下面開放型	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		職員更衣室・休憩室	300	下面開放型 棚下灯	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	
		保健室・シャワー室	500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	○ (発信)	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-
		医療的ケアスペース	500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
		教育相談室（三者面談対応）	500	下面開放型	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		教育相談室（保護者対応）	500	下面開放型	-	○	○ (発信)	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		教育支援センター	500	下面開放型	初期照度補正 昼光センサ	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
		技能員室（作業室）	500	下面開放型	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
		会議室	500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

分類	部門	室名	電気設備																								空調設備		衛生設備										
			照明			コン セント	電話		情報						時計	映像 音響	呼出		インターホン						TV	放送	入退出 管理	機械 警備 配管	防犯 カメラ	舞台 映像	舞台 音響	換気	空調	給排水	給湯	ガス	ウォーター クーラー	手洗い 流し	地流し
			設計照度	器具	備考		校務系統		教育系統 (giga)		インターネット系統		教室棟系統	仲よし教室 系統			教室棟系統	屋内運動場 系統	配膳系統	ELV系統	仲よし教室 系統																		
			(Lx)	形状	外線		内線	有線	無線	有線	無線	有線										無線																	
屋内運動	アリーナ	理科室準備室	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	
		音楽室準備室	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-		
		図工準備室※生活科準備室兼ねる	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	
		美術準備室	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-		
		技術準備室	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-		
		家庭科室準備室	500	下面開放型	初期照度補正	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-		
	アリーナ	サブアリーナ	500	高天井器具	調光 (0～100%) リモコンSW	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	△	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	
		放送室	500	提案による	調光 (0～100%)	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-		
		器具庫	100	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
		トイレ※別棟の場合	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-		
		バリアフリートイレ※別棟の場合	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	-	○	-	-	○	-		
	共用	昇降口	300	下面開放型	リモコンSW 初期照度補正	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○ (ドアホン)	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
		メモリアルスペース	300	ダウン ライト	初期照度補正 調光	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-		
		施設面での特色あるスペース	500	設計者による 提案	調光	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-		
		廊下・階段など	100	設計者による 提案	リモコンSW (一部)人感センサ 調光	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-		
		エレベーター	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		職員・来客用玄関	300	ダウン ライト	初期照度補正	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○ (ドアホン)	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
		職員・来客用トイレ	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-		
		職員来客用バリアフリートイレ	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-		
		児童・生徒用トイレ	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-		
		児童・生徒用バリアフリートイレ	200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制御と通動	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	(出入確認)	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-		
		配膳室（1階受入部・各階）	300	下面開放型	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○ (各階に相互式)	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	
		倉庫	100	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		倉庫（グラウンド用）	100	直付器具	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ゴミ置場	100	直付器具	人感センサ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-		
		電気室	200～300	直付器具	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		機械室	200～300	直付器具	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		PS・EPS等設備シャフト	100	直付器具	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
屋内運動	体育館（メインアリーナ）	500	高天井器具	調光	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○ (親機)	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-			
	ステージ	300	直付器具	調光	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
	放送室・操作室	500	下面開放型	調光	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
	ステージ控室	501	下面開放型	調光	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-			
	器具庫	100	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-				
	倉庫	100	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-				
	防災倉庫	100	下面開放型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-				

分類	部門	室名	電気設備																								空調設備		衛生設備										
			照明			コン セント	電話		情報						時計	映像 音響	呼出		インターホン						TV	放送	入退出 管理	機械 警備 配管	防犯 カメラ	舞台 映像	舞台 音響	換気	空調	給排水	給湯	ガス	ウォーター クーラー	手洗い 流し	地流し
			設計照度	器具	備考		校務系統		教育系統 (giga)		インターネット系統		教室棟系統	仲よし教室 系統			教室棟系統	屋内運動場 系統	配膳系統	ELV系統	仲よし教室 系統																		
			(Lx)	形状			有線	無線	有線	無線	有線	無線																											
校 場	体育館用玄関		300	ダウン ライト	リモコンSW (一部)人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○ (ドアホン)	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－			
	体育館用通路		100	ダウン ライト	リモコンSW (一部)人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－				
	武道場		500	高天井器具	調光 防眩防止型	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	－				
	部室		300	下面開放型	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－				
	トイレ		200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制 御と運動	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	(出入確認)	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－			
	バリアフリートイレ		200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制 御と運動	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	○	(出入確認)	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－		
仲 よ し 教 室	保育室		500	下面開放型	初期照度補正 調光センサ	○	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○ (副表示器)	○ (呼出ボタ ン＋表示 器)	○	－	－	－	○ (親機)	－	○ (リモコン マイク)	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－			
	休憩室兼倉庫		500	下面開放型	初期照度補正 調光	○	○	○	－	－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	○	－	○	－	○	(出入確認)	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－			
	男子トイレ・女子トイレ ・手洗いスペース		200	ダウン ライト	人感センサ 長期休み時の換気制 御と運動	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	(出入確認)	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－			
	玄関		300	ダウン ライト	リモコンSW (一部)人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○ (ドアホン)	－	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○			
	廊下		100	ダウン ライト	リモコンSW (一部)人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
屋 外	屋外倉庫		100	直付器具	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

※1 電話：外線の発信ができる室は、校長室、職員室、事務室、保健室、教育相談室（保護者対応）とし、その他の室は外線の転送を受けることができること。

※2 防犯カメラ（出入確認）：教室・特別教室・更衣室・トイレ・保育室（仲よし教室）・休憩室（仲よし教室）などへの侵入が確認できるようにアクセス通路にも防犯カメラを設置すること。